HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Rakennusvalvonta
Kankurinkatu 4-6, 05800 HYVINKÄÄ
PL 86, 05801 HYVINKÄÄ
Puhelin 019 45 911
Telefax 019 459 4679

MITOITUSTAULUKKO

LUPATUNNUS: ____ - _____ - ____

Rakennushankkeeseen ryhtyvä/kiinteistönomistaja					Puhelinnro
Kiinteistön osoite					
Kaupunginosa	Kortteli	Tontti	Kylä	Tilannimi	RN:o

☐ Kylmävesi ☐ Lämminvesi ☐ Muu:

Mitoitettu johto-osuus:		
Kellarin lattian korkeus 0-tasosta lukien _____m	kPa	
Painetason korkeus 0-tasosta lukien 156 m, Takoja 110 m	kPa	1560, Takoja 1100
Ylimmän kalusteen korkeus 0-tasosta lukien _____m	kPa	
Tonttijohdon painehäviö	kPa	
Vesimittarin painehäviö	kPa	
Vedenlämmittimen painehäviö	kPa	
Putkiston ja ylimmän kalusteen virtausvastuksiin käytettävissä oleva paine	kPa	

Valittu painetaso kPa:

				PAINEHÄVIÖLASKELMAT									
Johto-osan nro	Normi-virtaamien summa Q dm^3/s	Johdon pituus l m	Valittu putki d_u Ø mm	Mitoitus-virtaama q dm^3/s	Dynaam. Paine P_0 $½\varrho v^2$ kPa	Kerta-vastuskerroin ζ	Virtaus-vastus R kPa/m	Virtaus-paine-häviö l*R kPa	Kerta-vastus Z $=\zeta ½\varrho v^2$ kPa	Koko-naispai-nehäviö l*R+Z kPa	Painehä-viöiden summa Σ(l*R+Z) kPa	V m/s	Vaihdettava johto-osuus X

___/___201

Laatinut:

TYHJENNÄ **TULOSTA**